

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 164

от «16» 02 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка», г. Таганрог, ул. Чехова 299/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К, О	Установить пандус	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, есть домофон.	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков	ТР
2.4	Дверь (входная) 1930*1000	есть	2	2	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствуют приборы для открывания и закрывания дверей. Есть порога.	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков, установка приборов для открывания и закрывания дверей. Сгладить порог.	ТР
2.5	Тамбур площадь 2500*2300	есть	3	3	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствуют поручни (площадь 1.8*5 м)	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков, установка поручней, нет возможности для разворота коляски	ТР

ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	2, 6	2	Не адаптирована для МГН	К,О, С,Г,У	Адаптировать для МГН	ТР,
-------------------------	------	------	---	-------------------------	------------	----------------------	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	2,6	2	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____